

Sachgebiet Amt 2 - Bauverwaltung	Sachbearbeiter Herr Entzminger
--	--

Beratung Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	Datum 26.03.2026	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
---	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff
Siebschnecke Kläranlage Obermögersheim

Anlagen:
Bieter A Angebot Ro9_500_Obermögersheim
Maßblatt Ro9 500 G 010_000327
Prospekt Ro9
Bieter B
Bieter C

Sachverhalt:

In der Kläranlage von Obermögersheim ist seit dem Jahr 1997 eine Gegenstromrechen verbaut, der dafür zuständig ist, Festmaterial aus dem Abwasser zu sieben, um die ordnungsgemäße Abwasserbehandlung der Kläranlage zu gewährleisten. Inzwischen sind die Führungen und sonstige bewegliche Teile so ausgeschlagen, dass weitere Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Außerdem kann der Rechen durch die Firma Rehart GmbH und Huber SE nicht repariert werden, da diese Firmen nicht die Rechenhersteller sind und somit sehr teure Sonderanfertigungen produziert werden müssen.

Deshalb wurden unter Rücksprache mit der Kläranlagenleitung seitens des Bauamtes Angebote für den Austausch der Anlage eingeholt. Das Angebot des Bieters A schließt mit einem Betrag von 47.076,40€ brutto ab. Bieter B und C konnten leider kein wettbewerbsfähiges Angebot abgeben. Die Kosten für die Siebschnecke wurden in den Haushalt 2026 eingestellt, es sind somit genügend Haushaltsmittel vorhanden.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss der Stadt Wassertrüdingen beschließt den Austausch des Gegenstromrechens durch eine Siebschnecke in der Kläranlage von Obermögersheim an den Bieter A zu einem Gesamtpreis von 47.076,40€ zu vergeben.