Stadt Wassertrüdingen

Beschlussvorlage
Amt2/807/2026

Sachgebiet	Sachbearbeiter
Amt 2 - Bauverwaltung	Herr Entzminger

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Bau-, Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss	26.11.2026	öffentlich	Entscheidung

Betreff

Instandsetzung Regenwasserpumpe 3 im Pumpwerk Oettinger Straße

Anlagen:

Angebot_Augustin_Instandsetzung_Regenwasserpumpe

Sachverhalt:

Im Regenüberlaufbecken IV in der Oettinger Straße ist eine der drei eingebauten Regenwasserpumpen ausgefallen. Der Ausfall konnte bisher durch die vorhandenen Pumpen aufgefangen werden. Auf Dauer ist es jedoch nötig, die defekte Pumpe wieder instand zu setzten, da diese Pumpen im Starkregenfall Wasser aus dem Regenüberlaufbecken in den angrenzenden Graben pumpen um die Kläranlage zu entlasten und die Stadt Wassertrüdingen vor Hochwasser zu schützen.
Die Pumpe der Firma Augustin GmbH wurde nach dem Ausfall auch zu dieser verbracht um den vorhandenen Defekt festzustellen. Hierbei stellte sich heraus, dass Kugellager, Nebendichtungen, Gleitringdichtungen und Anschlussleitungen ausgetauscht werden müssen, ebenfalls ist ein Ölwechsel nötig.
Auf Grund dessen erhielt die Stadt Wassertrüdingen ein Angebot über den Gesamtbetrag von 28.705,39€ zur Instandsetzung der Pumpe. Als Alternative wurde eine neue Pumpe angeboten. Jedoch empfiehlt das Stadtbauamt nach Rücksprache mit der Kläranlage die Instandsetzung der Pumpe.
Nach Rücksprach mit der Kämmerei sind hierfür genügend Haushaltsmittel vorhanden, bzw. können in das Jahr 2027 mit eingeplant werden.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Bau- Umwelt-, Verkehrs- und Werkausschuss der Stadt Wassertrüdingen beschließt die Instandsetzung der Regenwasserpumpe 3 aus dem RÜB IV in der Oettinger Straße an die Firma Augustin GmbH aus Gunzenhausen zum Gesamtpreis von 28.705,39€ zu vergeben.